

Zápis z obhliadky krovu DK Žabokreky

- Po obhliadke krovu dňa 22/03/2023 možno skonštatovať že krov je v pomerne dobrom zdravotnom stave a je možné vymeniť krytinu bez výraznej opravy nosnej konštrukcie krovu.
 - je potrebné vymeniť maximálne 2-3 krokvy , ostatné nosné prvky krokvou okrem strešných lát môžu po ošetrení a natretí zostať pôvodné bez úprav
- Podrobná správa z vyznačením vymieňaných prvkov bude hotová do 14 dní

V Martine 22/03/2023

Ing. Ján Šajgalík

